



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилорт, Кизилортговскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 144/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «ЦРР Детский сад «Тюльпан» с. Зубутли-Миатли

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Алихмаевой Калисат Рурахмаевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилортговскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 144 от «19» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «10» июня 2021 г. по 11 час. 00 мин. «10» июня 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кизилорт, Кизилортговского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирхановым М.М. МКДОУ «ЦРР Детский сад «Тюльпан» по адресу: Кизилортговский район, с. 3-Миатли, ул. Ленина совместно с: заведующей МКДОУ Алихмаевой К. Р.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <i>Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.</i> | <i>п. 2 ППР РФ № 1479</i> | <i>до 31.05.2022г.</i> | |
| 2 | <i>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (знак «Выход»).</i> | <i>п. 23 ППР РФ № 1479</i> | <i>до 31.05.2022г.</i> | |