

13	В чердак здания, не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через дверь, люк или окно размерами не менее 0,6х0,8 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	до 31.05.2022г.	
14	План эвакуации людей и материальных ценностей разработан не в соответствии с ГОСТ.	ст. 4 ФЗ № 123; ГОСТ 12.2.2009	до 31.05.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



государственный инспектор г. Кизилорт,
Кизилортовского и Кумторкалинского р-нов
по пожарному надзору
Амирханов М.М.

«10» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующая МКДОУ «ЦРР Детский сад «Гюльпан» с. 3-Миатли
Алихмаева Калисат Рурахмаевна


(подпись)

«10» июня 2021г.